


<b>Region Skåne</b>	<b>Dokumentslag</b> Styrande <b>Dokumenttyp</b> Instruktion	
<b>Faktaägare</b> Håkander Marika		<b>Godkänd av</b> Johansson Anders B
<b>Titel/Rubrik</b> Instruktion för brandkrav på lös inredning		<b>Gäller från</b> 2022-06-10 <b>Version</b> 1.0
<b>Gäller för</b> Region Skåne		<b>Sida</b> 1 av 2

## Instruktion för brandkrav på lös inredning

### Bakgrund

Generellt regleras inte lös inrednings brandegenskaper i detalj av lagar. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kräver att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska vidta åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av brand, och då lös inredning kan påverka en brands uppkomst samt dess förmåga att spridas blir styrning av lös inredning en följd av LSO. Lös inredning berörs även av Produktsäkerhetslagen (2004:451) med tillhörande förordning och detta hanteras av Konsumentverket.

### Syfte

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och vid val av olämplig inredning kan det byggnadstekniska brandskyddet försämrats. Lös inredning behöver därför vara anpassad för användningsområdet och för den miljö där de är placerade med syftet att förebygga och begränsa skador till följd av brand.

### Omfattning

Rutinen omfattar alla verksamheter i Region Skåne.

Med lös inredning menas den inredning och föremål som kan tas bort eller flyttas utan särskilda hjälpmedel. Till inredning räknas exempelvis sängar, bord, soffor, stolar, förvaringsskåp, gardiner, konstverk och konstgjorda växter.

### Ansvar

Vid inköp av nya produkter ansvarar respektive chef för att upphandlade avtal används. Gällande avtal återfinns i regionens avtalskatalog. Val av rätt typ av lös inredning är en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Inköpare ansvarar för att kontrollera så att rätt produkt med erforderlig brandklassning finns att beställa via upphandlade avtal.

### Genomförande

Lös inredning ska:

- köpas in via Region Skånes inköpsorganisation enligt gällande regelverk,
- uppfylla Konsumentverkets standardkrav, svensk och/eller europeisk standard (SS/EN),
- om den är brandklassad; vara märkt med brandklassning eller ha intyg, och
- fortfarande uppfylla kravspecifikationen för brandklassning efter tvätt.

Undvik att använda flamskyddsmedel (speciellt i verksamheter där barn kan vistas).

Produkter som inte har klassificerade egenskaper vid brandpåverkan (såsom dekorationer, torkade/konstgjorda växter, adventsmossor, julgranar och liknande), ska beaktas utifrån ett helhetsperspektiv (utrymning, brandrisk etc.) och den brandkravnivå verksamheten tillhör, se

nedan. Generellt ska brännbart material minimeras, speciellt i vårdkorridorer och trapphus. Observera att utrymningsvägar alltid ska hållas fria från brännbart material.

## **Brandkravnivåer**

### **Brandkravnivå A - Byggnader främst avsedda för egen personal**

Konsumentverkets standardkrav gäller (produkten ska klara eldkälla motsvarande glöd från en cigarett).

- SS-EN 1021-1 för stoppade möbler
- SS-EN 597-1 för madrass
- Inga speciella krav för textilier utöver konsumentverkets standardkrav

### **Brandkravnivå B - Byggnader där patienter vistas**

Krav att produkten ska vara testad och uppfylla nedan angivna standarder (produkten klarar eldkälla motsvarande glöd från cigarett samt en liten gaslåga).

- SS-EN 1021-2 för stoppade möbler
- SS 876 00 01 för vårbädd
- SIS 65 00 82 för fritt hängande textilier

### **Brandkravnivå C - Lokaler med förhöjd risk eller snabba/omfattande brandförlopp**

Exempelvis: psykiatrisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar och lokaler med hög brandbelastning

Krav att produkten ska vara testad och uppfylla nedan angivna standarder

- NT FIRE 032 för stoppade möbler
- SS 876 00 10 för vårbädd
- NT FIRE 043 för fritt hängande textilier