


Region Skåne	Dokumentslag Styrande Dokumenttyp Instruktion	
Faktaägare Håkander Marika		Godkänd av Johansson Anders B
Titel/Rubrik Instruktion för nödlägesplan vid brand och brandlarm		Gäller från 2022-10-06 Version 1.0
Gäller för Region Skåne		Sida 1 av 3


Instruktion för nödlägesplan vid brand och brandlarm

Alla verksamheter ska ha nödlägesplaner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas när en brand upptäcks och/eller när ett brandlarm aktiveras inom verksamheten. Planerna ska vara lokalt anpassade för aktuell verksamhet och revideras omgående vid förändringar.

Nödlägesplanerna ska finnas anslagna centralt på arbetsplatsen, gärna i närheten av en utrymningsplan.

Syfte

Under årtionden har "rädda, varna, larma, släck" varit prioriteringsordningen för hur man ska agera vid brand. Denna prioriteringsordning är inte applicerbar vid alla situationer. Vid misstanke om brand eller upptäckt av brand ska medarbetare värdera situationen och agera därefter. Om möjligt ska medarbetare alltid agera genom att påbörja släckinsats. Vid konstaterad brand som inte kan släckas ska den om möjligt stängas in och evakuering påbörjas. Medarbetare ska tillse att patienter, anhöriga, personal, besökare m.fl. som är i omedelbar fara varnas och vid behov flyttas till säker plats.



För att ge medarbetarna så goda möjligheter som möjligt att vidta rätt åtgärder i händelse av brand och brandlarm krävs nödlägesplaner. Nödlägesplanerna behöver vara utformade så att de fungerar för olika typer av brandsituationer som kan uppstå. Flera åtgärder ska även kunna utföras parallellt.



Exempel värdera och agera:

Du öppnar dörren och upptäcker en brand,

Det brinner på en patient.

- ropa på hjälp, hämta släckutrustning och rädda patienten genom att påbörja släckinsats.

Det brinner det i en annan del av rummet.

- ropa på hjälp samtidigt som du rullar ut patienten medan en kollega hämtar släckutrustning och påbörjar släckinsats.

Innehåll

Nödlägesplanerna kan se ut på många olika sätt och det är chefen tillsammans med brandskyddsombudet på varje arbetsplats som avgör exakt hur planerna ska utformas och hur omfattande de ska vara.

Omfattningen beror på vilken verksamhet som bedrivs. I t.ex. kontorslokaler där personer har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet vid brand kan planerna utformas på ett enkelt sätt med ett anslag på väggen för var och en att följa. Inom en verksamhet med många svårt sjuka personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet behöver planerna däremot vara mer omfattande och bestå av flera olika åtgärdskort som personalen delar upp mellan sig. De verksamheter som bedöms ha störst behov av omfattande planer är de där patienter är så sjuka att de behöver stabiliseras innan de kan flyttas, t.ex. intensivvårds- och operationsavdelningar.

Nödlägesplanerna ska utgå ifrån den verksamhet som bedrivs. Det viktigaste är att nödlägesplanerna,

- enbart innehåller information som är nödvändig i det akuta skedet
- enbart innehåller information som är aktuell för verksamheten
- är utformade på ett enkelt sätt
- hjälper personalen att göra rätt åtgärder i rätt ordning

Som komplement bör alla verksamheter ha två reflexvästar. Förslagsvis används en av personen som tar ledningen för att hantera situationen inom drabbade lokaler och en används av personen som möter räddningstjänsten.

Följande punkter utgör förslag på innehåll i nödlägesplanerna i händelse av brand och ska ingå om verksamheten berörs av punkten.

- Kontakta/informera
 - Samtliga verksamheter ska vid brand och brandlarm informera SOS Alarm via 112. Personen som ringer ska kunna informera om vad som inträffat och kunna besvara frågor om verksamheten.
 - Information ska även spridas till funktioner/enheter som på något sätt blir berörda av branden, tex. närliggande verksamheter, bakjourer, bevakningspersonal mm.
- Hantering av brandlarm
 - All personal ska känna till hur brandlarmet fungerar och vilka åtgärder som ska vidtas i samband med att brandlarmet utlöses inom lokalerna.
- Möta räddningstjänsten
 - Samtliga verksamheter ska, om resurser finns, möta upp räddningstjänsten. Personen som går för att möta räddningstjänsten ska kunna informera om vad som inträffat och kunna besvara frågor om verksamheten.
- Hantering av patient-/kallelsesignalsystem i samband med brandlarm
 - I lokaler där det finns ett patient-/kallelsesignalsystem kopplat till brandlarmet ska all personal känna till hur återställning görs samt vilka åtgärder som ska vidtas i samband med att systemet larmar för brandlarm.

- Utrymning/evakuering
 - I byggnader där personal har ansvar för patienter med begränsade möjligheter att själva sätta sig i säkerhet ska utrymning genomföras till närliggande lokaler i annan brandcell. Rutinerna ska vara utformade på ett sådant sätt att evakuering endast sker om det finns risk för liv och hälsa att stanna kvar i påverkade delar. För att detta ska vara möjligt måste tillträde till närliggande lokaler säkerställas.
 - Utrymning till återsamlingsplats ska ske i lokaler där det vistas personal och patienter som själva kan sätta sig i säkerhet utan att det finns risk för liv och hälsa, tex. enklare mottagningar och administrativa lokaler.

- Samverkan med grannavdelningar
 - I lokaler där verksamheten i händelse av brand och brandlarm har behov av hjälp från närliggande avdelning, till exempel på grund av låg personalstyrka, ska kontakter upprättas i förväg. Med en god samverkan mellan grannavdelningar kan uppkomna situationer snabbare hanteras.

- Hantering av gas
 - I lokaler där lösa tryckkärl hanteras ska det finnas rutiner för hur dessa hanteras vid bekräftad brand. Medicinska gaser i lösa tryckkärl ska om möjligt föras i säkerhet om de riskerar att bli direkt brandpåverkade. Lösa tryckkärl som inte tagits ut ska meddelas till räddningstjänsten.
 - Centrala gasledningar i väggar stängs endast av om en brand är bekräftad och utrymning/evakuering är genomförd. Centrala gasledningar får inte stängas av misstag så att patienters liv och hälsa riskeras.

- Nödvändig utrustning
 - Verksamheten ska inventera och planera för vilken nödvändig utrustning som behöver tas med från lokalerna för att fortsatt kunna bedriva vård i andra lokaler. Känslig utrustning kan behöva förvaras på olika ställen för att inte riskera att skadas av samma brand.